

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

ПРИКАЗ

« 15 » июня 2021 г.
пгт. Новоаганск

№ 141

Об утверждении плана мероприятий
по устранению нарушений, выявленных
при проведении плановой проверки

На основании акта проверки Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и
г.Мегионе от 11.06.2021 № 168

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении плановой проверки Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе в период с 17.05.2021 по 11.06.2021 на базе филиала в пгт.Новоаганск БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – План) (приложение).

2. Ответственным лицам, указанным в Плане (на время отсутствия – лицам их замещающим) обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора



А.И. Малышева

УТВЕРЖДАЮ:
 Врио директора
 бюджетного учреждения
 Ханты – Мансийского
 автономного округа – Югры
 «Нижневартовский районный
 комплексный центр социального
 обслуживания населения»
 А.И.Мальшева
 _____ 20____ г.



**План мероприятий по устранению нарушений, выявленных при
 проведении плановой проверки Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора в г.Нижневартовске,
 Нижневартовском районе и г.Мегионе в период с 17.05.2021 по
 11.06.2021 на базе филиала в пгт.Новоаганск
 БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального
 обслуживания населения»**

№ п/п	Вид нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей	Наименование мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения нарушения	Ответственный за устранение нарушений	Отметка об устранении нарушений
1	В нарушение п.2.7.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещении моечной пищеблока над ванной (оборудованием, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги), а также в горячем цехе пищеблока над пекарным шкафом (оборудованием, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги) не установлена местная система вытяжной вентиляции	Провести работы по установке местной системы вытяжной вентиляции в помещении моечной пищеблока над ванной в здании по адресу: пгт.Новоаганск ул.Мелик-Карамова, д. 8	До 31.03.2022	Мальшева А.И. Балеевских О.С. Блиновских Г.Ф. Киркач Ю.Г. Осипович Ю.В. Салдаева Е.М.	Подготавливается документация для осуществления закупки на выполнение работ по установке местной системы вытяжной вентиляции в помещении моечной пищеблока над ванной